CSB による『安全メッセージビデオ』の公開について

CSB (U. S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board) は米国の化学工場における事故の原因調査を行っています。その調査結果に基づき作成されたビデオの要約版が『安全メッセージビデオ』としてYou Tube (アクセス先は下記URLを参照) 上で公開されています。すべてのビデオが無料で視聴でき、平成21年4月21日現在、下記のようなビデオが提供されています。

http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=CSB+Safety+Video&aq=f

ビデオの題名	概要
Blast Wave in Danvers	インキ製造工場で発生した有機溶剤の蒸気雲が爆発した事故についての報告です。
Dangers of Flammable Gas Accumulation	アセチレンガスのパッケージ工場で貯蔵タンクから漏洩したアセチレンガスが爆発した事故についての報告です。
Dangers of Propylene Cylinders	気温上昇によって、安全装置より漏洩したプロピレンガスが爆発した事故についての報告です。
Death in the Oilfield	配管の溶接作業中に、溶接火花が通気管より漏洩した可燃性蒸気に引火して爆発した事故についての報告です。
Ethylene Oxide Explosion	安全に制御されていない換気システムにより、汚染防止装置に流入した酸化エチレンガスが当該装置内の裸火により爆発した事故についての報告です。
Explosion at BP Refinery	BPの精油所で漏洩したガソリンの蒸気雲が爆発した事故についての報告です。
Fire From Ice	凍結による配管の破損により、液体プロパンが漏洩して爆発した事故についての報告です。
Half an Hour to Tragedy	タンクの液取出弁より漏洩したプロパンガスが建物内に進入し、滞留して爆発した事故についての報告です。
Hazards of Nitrogen Asphyxiation	窒素ガスを取り扱い時の危険性についての報告です。
Propylene Fire and Explosions	製造工場において、フォークリフトが配管に当たって破損し、漏洩したプロピレンが爆発した事故についての報告です。
Preventing Harm from Sodium Hydrosulfide	水硫化ナトリウムの危害予防についての報告です。
Public Worker Safety: Wastewater Plant Exp	排水処理プラントで貯蔵タンク通気管からのメタノール蒸気へ溶接火花が引火して爆発した事故についての報告です。
Reactive Hazards	暴走反応の危険性についての報告です。
Static Sparks Explosion in Kansas	タンクローリーから屋外タンクにナフサを注入中の静電気による爆発事故についての報告です。
Vinyl Chloride Explosion and Fire	作業員がインターロックされたバルブを無理やり開放したため、塩化ビニールモノマーが吹き出して爆発した事故についての報告です。