

別記様式第 1

固定給油設備等型式試験確認申請書

平成 年 月 日				
危険物保安技術協会 理事長 殿				
申請者 住所 氏名				
印				
固定給油設備等の型式試験確認を受けたいので、次のとおり申請します。				
申請内容	名称 (商品名)			型式
	型式区分	1 セルフサービス用固定給油設備等以外 2 セルフサービス用固定給油設備等 3 固定給油設備等を構成する設備		
	構成設備区分	1 給油ノズル等 2 給油ホース等 3 立ち上がり配管遮断弁等 4 セルフサービスコントロール 5 ペーパーバリア 6 固定給油設備等本体		
	取扱油種・設備区分	油種		設備区分
				1 固定給油設備 2 固定注油設備
地上式・懸垂式の区分		1 地上式 2 懸垂式		
試験確認希望年月日				
試験確認実施場所				
担当者	氏名		電話	
備考 同一型式に属する機種名				
※ 受 付	※ 手 数 料	※ その他の費用		

- 備考
1. この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
 2. 申請書は正副 2 通を提出すること。
 3. 申請にあたっては、試験確認を実施する型式について、同一型式に属する機種ごとに別紙 1 に示す〔固定給油設備等仕様書〕を添付するとともに試験確認実施要領に記載する内容によって申請に必要な書類を添付すること。
 4. ポンプ機構を油中ポンプ設備とする場合は、別紙 2 の〔油中ポンプ設備〕仕様書を添付すること。
 5. 固定給油設備等本体を申請する場合は、別紙 3 の〔固定給油設備等本体に組み込む構成設備〕を添付すること。
 6. 申請内容の各区分欄は、該当するものに○を付すこと。
 7. ※印欄は記入しないこと。

〔固定給油設備等仕様書〕

型式区分		型式名	
------	--	-----	--

項目	仕 様				図面番号		
固 定 給 油 設 備 等 本 体	圧 逃 し 装 置	ポンプ吐出部	設定圧力	:	MPa		
		圧力逃し弁		:	MPa		
		懸垂式配管	設定圧力		MPa		
	吐 出 量	ポ ン プ	取 扱 油 種				
			吐 出 量	L/min		L/min	
	配 管	固定配管	口 径、材 質	mm			
			継手方式、材質				
		その他の機内配管	口 径、材 質	mm			
			継手方式、材質				
	可燃性蒸気回収装置	有	無	有	無		
	誤給油防止装置	方 式	判 定 不 能 領 域	有	無		
	定 量 定 時 間 制 御 装 置	設 定 量	ガソリン 灯油	L L	軽油	L	
		設 定 時 間	ガソリン 灯油	min min	軽油	min	
	地 震 感 知 制 御 装 置	取 り 付 け 位 置					
		方 式					
		作 動 加 速 度					
	静 電 気 対 策	接 地 端 子 材 質					
		電 気 抵 抗 値			Ω 未 満		
	外 装 材 料	部 位 名 称		材 質			
電 気 設 備	部 位 ・ 名 称		防 爆 仕 様	検 定 合 格 番 号			
	機 内 電 気 配 線	配 線 仕 様					
ケ-ブル処理方法							
ボルト・基礎	径、本数		mm	本			
	材 質						

項 目		仕 様			図面番号
給 油 ホ ー ス 等	給油ホース等	口 径	mm	mm	
		材 質			
		ホース部長さ	m	m	
	接触防止機構	接 触 の 有 無	有 ・ 無		
		方 式			
		リグ、カバー、被覆等の材質			
		耐摩耗性ホース	該 ・ 非		
	安 全 継 手	口 径、材 質	mm		
		構 造・機 能	離脱方式	離脱荷重	
				N	
弁	一方閉止 ・ 両方閉止				
可燃性蒸気回収装置	構 造				
給 油 ノ ズ ル 等	先 端 弁	(部位名称)	(材 質)		
		本 体			
		弁			
		弁 座			
	注 入 管	口 径、材 質	mm		
		長 さ	m		
	満量停止装置	方 式			
	ラ ツ チ オ ー プ ン 式	ハル起動装置	方 式		
		脱落時停止装置	方 式		
		可燃性蒸気回収装置	方 式		
立 ち 上 が り 配管遮断弁等	口 径、材 質	mm			
	構 造				
	弁 の 数				
セ ル フ サ ー ビ ス コ ン ソ ー ル	運 転 状 態 の 表 示				
	運 転 制 御 機 能				
ベ ー リ ア バ リ ア	リフト バー ハリア	間仕切材質			
		板厚、幅*、奥行*(*最大値)			
		貫通ケーブル数、径(最大値)			
		貫通軸数、径(最大値)			
		側壁等設置部との密封方式			
	ア ー バ リ ア	間仕切材質			
		板厚、幅*、奥行*(*最大値)			
		ギャップ寸法			
		貫通ケーブル数、径(最大値)			
		貫通軸数、径(最大値)			
側壁等設置部との密封方式					

〔油中ポンプ設備〕仕様書

製造業者名		申請型式		機種	
項目	仕 様				図面番号
① 電 気 設 備	防爆仕様				
	電動機 (出力 W)	固定子の収納容 器の材質			
		収納容器内充填 樹脂			
		固定子の冷却構 造			
		空気が滞留しに くい構造			
	電気配線	絶縁皮膜の材質			
		危険物に触れな い構造			
② 温 度 上 昇 防 止 措 置	弁	戻し圧力			
	配 管	口径			
		材質			
③ 電 動 機 停 止 措 置	温度検出 器	電動機停止温度			
	液面検出 器	電動機停止液面			
④ フ ラ ン ジ		呼び			
		材質			
⑤ 外 装		材質、厚さ			
⑥ 性 能		ポンプの種類			
		締切圧力			
		運転時の圧力逃 がし装置			
		吐出量			

〔固定給油設備等本体に組み込む構成設備〕

型式区分		型式名	
------	--	-----	--

構成設備の区分	型 式	確認年月日	確認番号	備考
給油ノズル等				
給油ホース等				
立ち上がり 配管遮断弁等				
ベーパーバリア				

別記様式第3

固定給油設備等の（重変更）に係る試験確認申請書

平成 年 月 日			
危険物保安技術協会 理事長 殿			
申請者 住所 氏名			
印			
固定給油設備等の（重変更）に係る試験確認を受けたいので、次のとおり申請します。			
型式試験確認の 証明を受けてい るもの	名称（商品名）		
	型式区分		
	構成設備区分		
	型 式		
	確 認 番 号		
変更 申請 内容	機 種 名（構成設備名）		
	変更 事項	品 名	新 仕 様
試験確認又は確認希望年月日			
試験確認実施場所（重変更）			
担 当 者		氏名	電話
そ の 他			
※ 受 付		※ 手 数 料	※ その他の費用

- 備考1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2. 申請書は正副2通を提出すること。
3. 申請者は、変更する内容について、申請に必要な書類のほか、〔固定給油設備等仕様書〕を添付すること。
4. ポンプ機構を油中ポンプ設備とする場合は、〔油中ポンプ設備〕仕様書を添付すること。
5. ※印欄は記入しないこと。

別記様式第5

固定給油設備等型式試験確認済証交付申請書

平成 年 月 日		危険物保安技術協会 理事長 殿		申請者 住所 氏名	印
既に、貴協会の固定給油設備等に係る型式試験確認を受けたものと同一型式の設備について、型式試験確認済証の交付を受けたいので、次のとおり申請します。					
申請内容	型式区分	1 セルフ以外 2 セルフ対応型 3 構成設備			
	構成設備区分	N:給油ノズル等 H:給油ホース等 V:立ち上がり配管遮断弁等 C:セルフサービスコンソール VB:バーナーキャリア D:固定給油設備等本体			
	交付希望枚数	区分	セルフ以外	セルフ対応型	合計 枚
	固定給油設備等(固定給油設備等本体を含む)	A	枚	枚	
		B	枚	枚	
		C	枚	枚	
		D	枚	枚	
		E	枚	枚	
		F	枚	枚	
	構成設備	N	枚	枚	
		H	枚	枚	
		V	枚		
		C	枚		
		VB	枚		
	担当者	氏名			電話
その他					
※受付	※手数料			※その他の費用	

- 備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 2. 申請書は正副2通を提出すること。
 3. ※印欄は記入しないこと。
 4. 型式区分欄は、該当するものに○を付すこと。
 5. 構成設備区分欄は、型式区分が構成設備の場合に該当するものに○を付すこと。

(参考) 附則 (平成10年3月13日危保規程第5号) 3 関係

固定給油設備等の型式区分変更に係る届出書

危険物保安技術協会 理 事 長 殿		平成 年 月 日		
申請者 住 所 氏 名		印		
固定給油設備等の型式区分の変更を行いたいので、次のとおり届出いたします。				
型式試験確認の 証明を受けてい るもの	名 称 (商品名)			
	型 式			
	確 認 番 号			
新 規 型 式 区 分	型 式 区 分			
	名 称 (商品名)			
	型 式			
	構 成 設 備 区 分			
担 当 者	氏 名		電 話	
そ の 他				
※ 受 付	※ 手 数 料	備 考		

- 備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
 2. 届出書は正副 2 通を提出すること。
 3. 届出者は、区分変更する構成設備についての書類の他、〔固定給油設備等仕様書〕を添付すること。
 4. ※印欄は記入しないこと。